

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

13 novembre 2021

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2021 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.566 | Prelievo l/s | 4.090 | 111,63% |
| FORTORE | Invaso mc | 70.817.000 | Invaso ¹ mc | 92.772.104 | 76,33% |
| | Prodotto l/s | 1.546 | Prodotto l/s | 1.601 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 59.909.000 | Invaso ¹ mc | 58.884.443 | 101,74% |
| | Prodotto l/s | 3.370 | Prodotto l/s | 3.237 | |
| SINNI | Invaso mc | 128.112.000 | Invaso ¹ mc | 162.610.077 | 78,78% |
| | Prodotto l/s | 3.121 | Prodotto l/s | 3.553 | |
| LOCONE | Invaso mc | 39.344.000 | Invaso ¹ mc | 29.494.320 | 133,40% |
| | Prodotto l/s | 1.120 | Prodotto l/s | 1.076 | |
| CONZA | Invaso mc | 8.220.360 | Invaso ² mc | 16.023.036 | 51,30% |
| | Prodotto l/s | 0 | Prodotto ⁴ l/s | 643 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.245 | Prelievo l/s | 2.408 | 93,22% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.968 | l/s | 16.608 | 96,15% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2020

Tributo Sele: l/s 3727

Utilizzato Sele: l/s 3520

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 2137

Utilizzato Calore: l/s 1046

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 891

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti