

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

3 dicembre 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.613	Prelievo l/s	4.173	110,54%
FORTORE	Invaso mc	92.510.000	Invaso ¹ mc	109.472.410	84,51%
	Prodotto l/s	1.567	Prodotto l/s	1.603	
PERTUSILLO	Invaso mc	74.316.000	Invaso ¹ mc	68.774.984	108,06%
	Prodotto l/s	2.724	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	152.240.000	Invaso ¹ mc	176.336.674	86,33%
	Prodotto l/s	3.499	Prodotto l/s	3.483	
LOCONE	Invaso mc	39.955.000	Invaso ¹ mc	30.360.167	131,60%
	Prodotto l/s	935	Prodotto l/s	1.061	
CONZA	Invaso mc	15.326.215	Invaso ² mc	22.575.048	67,89%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	793	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.019	Prelievo l/s	2.391	84,45%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.357	l/s	16.756	91,65%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2020

Tributo Sele: l/s 3562

Utilizzato Sele: l/s 3423

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2335

Utilizzato Calore: l/s 1190

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 945

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti