

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

26 novembre 2021

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2021 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.416 | Prelievo l/s | 4.090 | 107,97% |
| FORTORE | Invaso mc | 74.185.000 | Invaso ¹ mc | 92.772.104 | 79,96% |
| | Prodotto l/s | 1.553 | Prodotto l/s | 1.601 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 59.727.000 | Invaso ¹ mc | 58.884.443 | 101,43% |
| | Prodotto l/s | 3.284 | Prodotto l/s | 3.237 | |
| SINNI | Invaso mc | 125.136.000 | Invaso ¹ mc | 162.610.077 | 76,95% |
| | Prodotto l/s | 3.507 | Prodotto l/s | 3.553 | |
| LOCONE | Invaso mc | 39.412.000 | Invaso ¹ mc | 29.494.320 | 133,63% |
| | Prodotto l/s | 926 | Prodotto l/s | 1.076 | |
| CONZA | Invaso mc | 8.898.045 | Invaso ² mc | 16.023.036 | 55,53% |
| | Prodotto l/s | 0 | Prodotto ⁴ l/s | 643 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.019 | Prelievo l/s | 2.408 | 83,84% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.705 | l/s | 16.608 | 94,56% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2020

Tributo Sele: l/s 3655

Utilizzato Sele: l/s 3448

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 2068

Utilizzato Calore: l/s 968

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti