

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

12 gennaio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.261	Prelievo l/s	4.525	116,26%
FORTORE	Invaso mc	140.267.000	Invaso ¹ mc	127.180.068	110,29%
	Prodotto l/s	1.579	Prodotto l/s	1.603	
PERTUSILLO	Invaso mc	72.179.000	Invaso ¹ mc	77.228.545	93,46%
	Prodotto l/s	3.011	Prodotto l/s	3.177	
SINNI	Invaso mc	248.786.000	Invaso ¹ mc	198.254.264	125,49%
	Prodotto l/s	2.923	Prodotto l/s	3.479	
LOCONE	Invaso mc	46.302.000	Invaso ¹ mc	31.980.219	144,78%
	Prodotto l/s	939	Prodotto l/s	1.032	
CONZA	Invaso mc	43.456.288	Invaso ² mc	28.412.398	152,95%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	750	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.197	Prelievo l/s	2.461	89,28%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.910	l/s	16.278	97,74%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3583
 Tributo Calore: l/s 2920
 Altri usi Calore: l/s 893

Utilizzato Sele: l/s 3434
 Utilizzato Calore: l/s 1827

Rilascio amb: l/s 149
 Rilascio amb: l/s 200

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti