

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

14 marzo 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.938	Prelievo l/s	4.967	99,41%
FORTORE	Invaso mc	195.395.000	Invaso ¹ mc	186.974.868	104,50%
	Prodotto l/s	1.592	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.778.000	Invaso ¹ mc	111.269.168	77,99%
	Prodotto l/s	3.249	Prodotto l/s	3.167	
SINNI	Invaso mc	267.008.000	Invaso ¹ mc	266.165.684	100,32%
	Prodotto l/s	3.404	Prodotto l/s	3.097	
LOCONE	Invaso mc	51.184.000	Invaso ¹ mc	40.598.256	126,07%
	Prodotto l/s	994	Prodotto l/s	1.003	
CONZA	Invaso mc	40.269.879	Invaso ² mc	40.447.739	99,56%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	644	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.598	Prelievo l/s	2.342	110,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.775	l/s	16.149	103,87%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3556

Utilizzato Sele: l/s 3374

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2685

Utilizzato Calore: l/s 1564

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 921

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti