

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

1 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.375	Prelievo l/s	4.953	108,52%
	Invaso mc	209.170.000	Invaso ¹ mc	193.508.261	108,09%
FORTORE	Prodotto l/s	1.593	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	105.467.000	Invaso ¹ mc	115.057.535	91,66%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.059	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	268.570.000	Invaso ¹ mc	286.460.955	93,75%
SINNI	Prodotto l/s	2.727	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.619.000	Invaso ¹ mc	45.227.345	111,92%
LOCONE	Prodotto l/s	624	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	41.706.007	Invaso ² mc	40.815.687	102,18%
CONZA	Prodotto l/s	809	Prodotto ⁴ l/s	678	
	Prelievo ³ l/s	2.072	Prelievo l/s	2.384	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.259	l/s	17.024	95,51%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3684

Utilizzato Sele: l/s 3452

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 3095

Utilizzato Calore: l/s 1923

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 972

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti