



Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

1 giugno 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.208	Prelievo l/s	4.966	104,86%
	Invaso mc	197.785.000	Invaso ¹ mc	180.346.553	109,67%
FORTORE	Prodotto l/s	1.400	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	108.200.000	Invaso ¹ mc	112.662.750	96,04%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.167	Prodotto l/s	3.228	
	Invaso mc	256.784.000	Invaso ¹ mc	271.691.663	94,51%
SINNI	Prodotto l/s	3.096	Prodotto l/s	3.414	
	Invaso mc	50.457.000	Invaso ¹ mc	43.952.618	114,80%
LOCONE	Prodotto l/s	638	Prodotto l/s	1.021	
	Invaso mc	40.584.032	Invaso ² mc	39.606.378	102,47%
CONZA	Prodotto l/s	970	Prodotto ⁴ l/s	650	
	Prelievo ³ l/s	2.187	Prelievo l/s	2.435	89,81%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.666	l/s	17.418	95,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3817

Tributo Calore: l/s 2747

Altri usi Calore: l/s 836

Utilizzato Sele: l/s 3497

Utilizzato Calore: l/s 1711

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti