

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

9 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.345	Prelievo l/s	4.953	107,91%
	Invaso mc	208.608.000	Invaso ¹ mc	193.508.261	107,80%
FORTORE	Prodotto l/s	1.460	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	105.467.000	Invaso ¹ mc	115.057.535	91,66%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.030	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	268.712.000	Invaso ¹ mc	286.460.955	93,80%
SINNI	Prodotto l/s	2.627	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.579.000	Invaso ¹ mc	45.227.345	111,83%
LOCONE	Prodotto l/s	623	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	42.244.555	Invaso ² mc	40.815.687	103,50%
CONZA	Prodotto l/s	819	Prodotto ⁴ l/s	678	
	Prelievo ³ l/s	2.072	Prelievo l/s	2.384	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.976	l/s	17.024	93,85%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3744

Utilizzato Sele: l/s 3424

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3019

Utilizzato Calore: l/s 1921

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 898

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti