

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

13 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.337	Prelievo l/s	4.953	107,76%
	Invaso mc	208.046.000	Invaso ¹ mc	193.508.261	107,51%
FORTORE	Prodotto l/s	1.475	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	106.800.000	Invaso ¹ mc	115.057.535	92,82%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.425	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	267.860.000	Invaso ¹ mc	286.460.955	93,51%
SINNI	Prodotto l/s	2.847	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.457.000	Invaso ¹ mc	45.227.345	111,56%
LOCONE	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	42.020.160	Invaso ² mc	40.815.687	102,95%
CONZA	Prodotto l/s	1.022	Prodotto ⁴ l/s	678	
	Prelievo ³ l/s	2.072	Prelievo l/s	2.384	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.179	l/s	17.024	95,04%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3756

Utilizzato Sele: l/s 3436

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2990

Utilizzato Calore: l/s 1901

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 889

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti