

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

16 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.323	Prelievo l/s	4.953	107,47%
	Invaso mc	207.062.000	Invaso ¹ mc	193.508.261	107,00%
FORTORE	Prodotto l/s	1.457	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	107.467.000	Invaso ¹ mc	115.057.535	93,40%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.656	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	267.150.000	Invaso ¹ mc	286.460.955	93,26%
SINNI	Prodotto l/s	2.833	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.498.000	Invaso ¹ mc	45.227.345	111,65%
LOCONE	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	41.795.765	Invaso ² mc	40.815.687	102,40%
CONZA	Prodotto l/s	1.032	Prodotto ⁴ l/s	678	
	Prelievo ³ l/s	2.187	Prelievo l/s	2.384	91,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.488	l/s	17.024	96,85%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3769

Utilizzato Sele: l/s 3449

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2970

Utilizzato Calore: l/s 1874

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 896

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti