

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

17 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.297	Prelievo l/s	4.953	106,96%
	Invaso mc	206.781.000	Invaso ¹ mc	193.508.261	106,86%
FORTORE	Prodotto l/s	1.446	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	107.733.000	Invaso ¹ mc	115.057.535	93,63%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.472	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	266.156.000	Invaso ¹ mc	286.460.955	92,91%
SINNI	Prodotto l/s	2.926	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.579.000	Invaso ¹ mc	45.227.345	111,83%
LOCONE	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	41.706.007	Invaso ² mc	40.815.687	102,18%
CONZA	Prodotto l/s	1.036	Prodotto ⁴ l/s	678	
	Prelievo ³ l/s	2.187	Prelievo l/s	2.384	91,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.364	l/s	17.024	96,12%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3775

Utilizzato Sele: l/s 3455

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2958

Utilizzato Calore: l/s 1842

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 916

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti