

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

18 giugno 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.114	Prelievo l/s	4.966	102,97%
	Invaso mc	186.681.000	Invaso ¹ mc	180.346.553	103,51%
FORTORE	Prodotto l/s	1.597	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	104.333.000	Invaso ¹ mc	112.662.750	92,61%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.168	Prodotto l/s	3.228	
	Invaso mc	241.930.000	Invaso ¹ mc	271.691.663	89,05%
SINNI	Prodotto l/s	2.883	Prodotto l/s	3.414	
	Invaso mc	49.408.000	Invaso ¹ mc	43.952.618	112,41%
LOCONE	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.021	
	Invaso mc	39.282.541	Invaso ² mc	39.606.378	99,18%
CONZA	Prodotto l/s	976	Prodotto ⁴ l/s	650	
	Prelievo ³ l/s	2.033	Prelievo l/s	2.435	83,48%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.420	l/s	17.418	94,27%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3829
 Tributo Calore: l/s 2623
 Altri usi Calore: l/s 818

Utilizzato Sele: l/s 3509
 Utilizzato Calore: l/s 1605

Rilascio amb: l/s 320
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti