

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

19 Maggio 2020

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2022 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 5.276 | Prelievo l/s | 4.953 | 106,52% |
| | Invaso mc | 205.937.000 | Invaso ¹ mc | 193.508.261 | 106,42% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.449 | Prodotto l/s | 1.623 | |
| | Invaso mc | 108.533.000 | Invaso ¹ mc | 115.057.535 | 94,33% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 3.314 | Prodotto l/s | 3.084 | |
| | Invaso mc | 265.304.000 | Invaso ¹ mc | 286.460.955 | 92,61% |
| SINNI | Prodotto l/s | 3.054 | Prodotto l/s | 3.303 | |
| | Invaso mc | 50.700.000 | Invaso ¹ mc | 45.227.345 | 112,10% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 0 | Prodotto l/s | 999 | |
| | Invaso mc | 41.616.249 | Invaso ² mc | 40.815.687 | 101,96% |
| CONZA | Prodotto l/s | 1.031 | Prodotto ⁴ l/s | 678 | |
| | Prelievo ³ l/s | 2.187 | Prelievo l/s | 2.384 | 91,75% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.310 | l/s | 17.024 | 95,81% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3777

Utilizzato Sele: l/s 3457

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2930

Utilizzato Calore: l/s 1819

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 911

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti