

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

20 giugno 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.100	Prelievo l/s	4.966	102,69%
	Invaso mc	184.853.000	Invaso ¹ mc	180.346.553	102,50%
FORTORE	Prodotto l/s	1.628	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	103.867.000	Invaso ¹ mc	112.662.750	92,19%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.197	Prodotto l/s	3.228	
	Invaso mc	240.152.000	Invaso ¹ mc	271.691.663	88,39%
SINNI	Prodotto l/s	2.958	Prodotto l/s	3.414	
	Invaso mc	49.247.000	Invaso ¹ mc	43.952.618	112,05%
LOCONE	Prodotto l/s	647	Prodotto l/s	1.021	
	Invaso mc	39.103.025	Invaso ² mc	39.606.378	98,73%
CONZA	Prodotto l/s	975	Prodotto ⁴ l/s	650	
	Prelievo ³ l/s	2.033	Prelievo l/s	2.435	83,48%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.537	l/s	17.418	94,94%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3839

Utilizzato Sele: l/s 3519

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2599

Utilizzato Calore: l/s 1581

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 818

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti