

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

22 maggio 2022

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2022 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 5.282 | Prelievo l/s | 4.953 | 106,65% |
| | Invaso mc | 204.532.000 | Invaso ¹ mc | 193.508.261 | 105,70% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.450 | Prodotto l/s | 1.623 | |
| | Invaso mc | 108.933.000 | Invaso ¹ mc | 115.057.535 | 94,68% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 3.422 | Prodotto l/s | 3.084 | |
| | Invaso mc | 264.168.000 | Invaso ¹ mc | 286.460.955 | 92,22% |
| SINNI | Prodotto l/s | 3.076 | Prodotto l/s | 3.303 | |
| | Invaso mc | 50.821.000 | Invaso ¹ mc | 45.227.345 | 112,37% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 0 | Prodotto l/s | 999 | |
| | Invaso mc | 41.391.854 | Invaso ² mc | 40.815.687 | 101,41% |
| CONZA | Prodotto l/s | 1.028 | Prodotto ⁴ l/s | 678 | |
| | Prelievo ³ l/s | 2.187 | Prelievo l/s | 2.384 | 91,75% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.445 | l/s | 17.024 | 96,60% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3794

Utilizzato Sele: l/s 3474

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2903

Utilizzato Calore: l/s 1808

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 895

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Siculo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti