

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

27 maggio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.286	Prelievo l/s	4.953	106,72%
	Invaso mc	201.158.000	Invaso ¹ mc	193.508.261	103,95%
FORTORE	Prodotto l/s	1.494	Prodotto l/s	1.623	
	Invaso mc	109.357.000	Invaso ¹ mc	115.057.535	95,05%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.267	Prodotto l/s	3.084	
	Invaso mc	260.760.000	Invaso ¹ mc	286.460.955	91,03%
SINNI	Prodotto l/s	3.080	Prodotto l/s	3.303	
	Invaso mc	50.659.000	Invaso ¹ mc	45.227.345	112,01%
LOCONE	Prodotto l/s	647	Prodotto l/s	999	
	Invaso mc	41.032.822	Invaso ² mc	40.815.687	100,53%
CONZA	Prodotto l/s	985	Prodotto ⁴ l/s	678	
	Prelievo ³ l/s	2.187	Prelievo l/s	2.384	91,75%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.946	l/s	17.024	99,54%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3808

Utilizzato Sele: l/s 3488

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2795

Utilizzato Calore: l/s 1798

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 797

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Siculo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti