

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

8 luglio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.951	Prelievo l/s	4.873	101,60%
FORTORE	Invaso mc	163.628.000	Invaso ¹ mc	149.598.323	109,38%
	Prodotto l/s	1.674	Prodotto l/s	1.805	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.556.000	Invaso ¹ mc	103.429.742	92,39%
	Prodotto l/s	3.040	Prodotto l/s	3.366	
SINNI	Invaso mc	220.696.000	Invaso ¹ mc	242.887.826	90,86%
	Prodotto l/s	3.310	Prodotto l/s	3.538	
LOCONE	Invaso mc	46.826.000	Invaso ¹ mc	40.722.740	114,99%
	Prodotto l/s	650	Prodotto l/s	1.057	
CONZA	Invaso mc	34.731.656	Invaso ² mc	33.928.769	102,37%
	Prodotto l/s	966	Prodotto ⁴ l/s	619	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.033	Prelievo l/s	2.390	85,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.623	l/s	17.647	94,20%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3825

Utilizzato Sele: l/s 3505

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2469

Utilizzato Calore: l/s 1446

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 823

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti