

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

15 luglio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.888	Prelievo l/s	4.873	100,32%
	Invaso mc	158.615.000	Invaso ¹ mc	149.598.323	106,03%
FORTORE	Prodotto l/s	1.644	Prodotto l/s	1.805	
	Invaso mc	92.111.000	Invaso ¹ mc	103.429.742	89,06%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.083	Prodotto l/s	3.366	
	Invaso mc	212.842.000	Invaso ¹ mc	242.887.826	87,63%
SINNI	Prodotto l/s	2.882	Prodotto l/s	3.538	
	Invaso mc	46.060.000	Invaso ¹ mc	40.722.740	113,11%
LOCONE	Prodotto l/s	650	Prodotto l/s	1.057	
	Invaso mc	32.233.280	Invaso ² mc	33.928.769	95,00%
CONZA	Prodotto l/s	991	Prodotto ⁴ l/s	619	
	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.390	91,98%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.336	l/s	17.647	92,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3817

Utilizzato Sele: l/s 3497

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2425

Utilizzato Calore: l/s 1391

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 834

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti