

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

19 luglio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.853	Prelievo l/s	4.873	99,59%
	Invaso mc	154.203.000	Invaso ¹ mc	149.598.323	103,08%
FORTORE	Prodotto l/s	1.601	Prodotto l/s	1.805	
	Invaso mc	90.667.000	Invaso ¹ mc	103.429.742	87,66%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.204	Prodotto l/s	3.366	
	Invaso mc	208.816.000	Invaso ¹ mc	242.887.826	85,97%
SINNI	Prodotto l/s	2.786	Prodotto l/s	3.538	
	Invaso mc	45.535.000	Invaso ¹ mc	40.722.740	111,82%
LOCONE	Prodotto l/s	650	Prodotto l/s	1.057	
	Invaso mc	30.618.476	Invaso ² mc	33.928.769	90,24%
CONZA	Prodotto l/s	974	Prodotto ⁴ l/s	619	
	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.390	91,98%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.265	l/s	17.647	92,17%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3814

Utilizzato Sele: l/s 3494

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2382

Utilizzato Calore: l/s 1359

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 823

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti