

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

27 giugno 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.024	Prelievo l/s	4.966	101,16%
	Invaso mc	176.561.000	Invaso ¹ mc	180.346.553	97,90%
FORTORE	Prodotto l/s	1.784	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	101.438.000	Invaso ¹ mc	112.662.750	90,04%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.218	Prodotto l/s	3.228	
	Invaso mc	233.167.000	Invaso ¹ mc	271.691.663	85,82%
SINNI	Prodotto l/s	3.064	Prodotto l/s	3.414	
	Invaso mc	48.279.000	Invaso ¹ mc	43.952.618	109,84%
LOCONE	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.021	
	Invaso mc	38.384.961	Invaso ² mc	39.606.378	96,92%
CONZA	Prodotto l/s	1.025	Prodotto ⁴ l/s	650	
	Prelievo ³ l/s	2.033	Prelievo l/s	2.435	83,48%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.798	l/s	17.418	96,44%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3836
 Tributo Calore: l/s 2544
 Altri usi Calore: l/s 836

Utilizzato Sele: l/s 3516
 Utilizzato Calore: l/s 1508

Rilascio amb: l/s 320
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti