



Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

1 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.714	Prelievo l/s	4.721	99,85%
FORTORE	Invaso mc	140.267.000	Invaso ¹ mc	117.639.019	119,24%
	Prodotto l/s	1.810	Prodotto l/s	1.873	
PERTUSILLO	Invaso mc	83.222.000	Invaso ¹ mc	81.861.109	101,66%
	Prodotto l/s	3.195	Prodotto l/s	3.309	
SINNI	Invaso mc	194.148.000	Invaso ¹ mc	209.381.094	92,72%
	Prodotto l/s	3.408	Prodotto l/s	3.721	
LOCONE	Invaso mc	43.894.000	Invaso ¹ mc	37.164.535	118,11%
	Prodotto l/s	654	Prodotto l/s	1.069	
CONZA	Invaso mc	24.707.684	Invaso ² mc	25.017.088	98,76%
	Prodotto l/s	811	Prodotto ⁴ l/s	624	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.536	86,69%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.790	l/s	17.853	94,04%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3781

Utilizzato Sele: l/s 3461

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2295

Utilizzato Calore: l/s 1253

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 842

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti