

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

4 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.698	Prelievo l/s	4.721	99,51%
	Invaso mc	136.858.000	Invaso ¹ mc	117.639.019	116,34%
FORTORE	Prodotto l/s	1.681	Prodotto l/s	1.873	
	Invaso mc	82.111.000	Invaso ¹ mc	81.861.109	100,31%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.040	Prodotto l/s	3.309	
	Invaso mc	190.608.000	Invaso ¹ mc	209.381.094	91,03%
SINNI	Prodotto l/s	3.262	Prodotto l/s	3.721	
	Invaso mc	43.486.000	Invaso ¹ mc	37.164.535	117,01%
LOCONE	Prodotto l/s	648	Prodotto l/s	1.069	
	Invaso mc	23.245.220	Invaso ² mc	25.017.088	92,92%
CONZA	Prodotto l/s	807	Prodotto ⁴ l/s	624	
	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.536	86,69%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.334	l/s	17.853	91,49%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3778

Utilizzato Sele: l/s 3468

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2269

Utilizzato Calore: l/s 1230

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 839

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti