

Disponibilità idrica del giorno:

6 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.695	Prelievo l/s	4.721	99,44%
FORTORE	Invaso mc	134.251.000	Invaso ¹ mc	117.639.019	114,12%
	Prodotto l/s	1.707	Prodotto l/s	1.873	
PERTUSILLO	Invaso mc	80.833.000	Invaso ¹ mc	81.861.109	98,74%
	Prodotto l/s	3.458	Prodotto l/s	3.309	
SINNI	Invaso mc	188.442.000	Invaso ¹ mc	209.381.094	90,00%
	Prodotto l/s	3.235	Prodotto l/s	3.721	
LOCONE	Invaso mc	43.282.000	Invaso ¹ mc	37.164.535	116,46%
	Prodotto l/s	648	Prodotto l/s	1.069	
CONZA	Invaso mc	22.270.244	Invaso ² mc	25.017.088	89,02%
	Prodotto l/s	809	Prodotto ⁴ l/s	624	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.536	86,69%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.750	l/s	17.853	93,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3776
 Tributo Calore: l/s 2254
 Altri usi Calore: l/s 825

Utilizzato Sele: l/s 3466
 Utilizzato Calore: l/s 1229

Rilascio amb: l/s 310
 Rilascio amb: l/s 200

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti