

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

7 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.689	Prelievo l/s	4.721	99,32%
	Invaso mc	132.848.000	Invaso ¹ mc	117.639.019	112,93%
FORTORE	Prodotto l/s	1.746	Prodotto l/s	1.873	
	Invaso mc	80.167.000	Invaso ¹ mc	81.861.109	97,93%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.482	Prodotto l/s	3.309	
	Invaso mc	187.416.000	Invaso ¹ mc	209.381.094	89,51%
SINNI	Prodotto l/s	3.198	Prodotto l/s	3.721	
	Invaso mc	43.147.000	Invaso ¹ mc	37.164.535	116,10%
LOCONE	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.069	
	Invaso mc	21.782.756	Invaso ² mc	25.017.088	87,07%
CONZA	Prodotto l/s	798	Prodotto ⁴ l/s	624	
	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.536	86,69%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.760	l/s	17.853	93,87%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3777

Utilizzato Sele: l/s 3467

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2246

Utilizzato Calore: l/s 1222

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 824

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti