

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

27 luglio 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.777	Prelievo l/s	4.873	98,04%
FORTORE	Invaso mc	144.177.000	Invaso ¹ mc	149.598.323	96,38%
	Prodotto l/s	1.713	Prodotto l/s	1.805	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.000.000	Invaso ¹ mc	103.429.742	83,15%
	Prodotto l/s	3.567	Prodotto l/s	3.366	
SINNI	Invaso mc	200.064.000	Invaso ¹ mc	242.887.826	82,37%
	Prodotto l/s	3.138	Prodotto l/s	3.538	
LOCONE	Invaso mc	44.486.000	Invaso ¹ mc	40.722.740	109,24%
	Prodotto l/s	644	Prodotto l/s	1.057	
CONZA	Invaso mc	27.145.124	Invaso ² mc	33.928.769	80,01%
	Prodotto l/s	804	Prodotto ⁴ l/s	619	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.198	Prelievo l/s	2.390	91,98%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.842	l/s	17.647	95,44%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3798

Utilizzato Sele: l/s 3478

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2334

Utilizzato Calore: l/s 1299

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 835

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti