

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

1 settembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.476	Prelievo l/s	4.533	98,75%
	Invaso mc	113.264.000	Invaso ¹ mc	97.779.714	115,84%
FORTORE	Prodotto l/s	1.524	Prodotto l/s	1.694	
	Invaso mc	70.333.000	Invaso ¹ mc	64.025.320	109,85%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.406	Prodotto l/s	3.179	
	Invaso mc	164.020.000	Invaso ¹ mc	179.719.360	91,26%
SINNI	Prodotto l/s	3.297	Prodotto l/s	3.558	
	Invaso mc	41.890.000	Invaso ¹ mc	34.715.657	120,67%
LOCONE	Prodotto l/s	643	Prodotto l/s	1.025	
	Invaso mc	10.860.845	Invaso ² mc	17.853.050	60,83%
CONZA	Prodotto l/s	780	Prodotto ⁴ l/s	576	
	Prelievo ³ l/s	2.255	Prelievo l/s	2.459	91,72%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.381	l/s	17.023	96,23%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3703

Utilizzato Sele: l/s 3393

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2110

Utilizzato Calore: l/s 1083

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 827

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti