

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

18 settembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.303	Prelievo l/s	4.533	94,94%
FORTORE	Invaso mc	104.510.000	Invaso ¹ mc	97.779.714	106,88%
	Prodotto l/s	1.605	Prodotto l/s	1.694	
PERTUSILLO	Invaso mc	66.500.000	Invaso ¹ mc	64.025.320	103,87%
	Prodotto l/s	3.459	Prodotto l/s	3.179	
SINNI	Invaso mc	150.040.000	Invaso ¹ mc	179.719.360	83,49%
	Prodotto l/s	3.162	Prodotto l/s	3.558	
LOCONE	Invaso mc	40.770.000	Invaso ¹ mc	34.715.657	117,44%
	Prodotto l/s	638	Prodotto l/s	1.025	
CONZA	Invaso mc	9.560.490	Invaso ² mc	17.853.050	53,55%
	Prodotto l/s	803	Prodotto ⁴ l/s	576	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.342	Prelievo l/s	2.459	95,26%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.313	l/s	17.023	95,83%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3652

Utilizzato Sele: l/s 3352

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 1974

Utilizzato Calore: l/s 951

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 823

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti