

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

22 settembre 2022

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2022 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.274 | Prelievo l/s | 4.533 | 94,28% |
| FORTORE | Invaso mc | 102.346.000 | Invaso ¹ mc | 97.779.714 | 104,67% |
| | Prodotto l/s | 1.484 | Prodotto l/s | 1.694 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 65.450.000 | Invaso ¹ mc | 64.025.320 | 102,23% |
| | Prodotto l/s | 3.333 | Prodotto l/s | 3.179 | |
| SINNI | Invaso mc | 146.783.000 | Invaso ¹ mc | 179.719.360 | 81,67% |
| | Prodotto l/s | 3.125 | Prodotto l/s | 3.558 | |
| LOCONE | Invaso mc | 40.363.000 | Invaso ¹ mc | 34.715.657 | 116,27% |
| | Prodotto l/s | 642 | Prodotto l/s | 1.025 | |
| CONZA | Invaso mc | 9.217.000 | Invaso ² mc | 17.853.050 | 51,63% |
| | Prodotto l/s | 792 | Prodotto ⁴ l/s | 576 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.342 | Prelievo l/s | 2.459 | 95,26% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.993 | l/s | 17.023 | 93,94% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3629

Utilizzato Sele: l/s 3329

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 1975

Utilizzato Calore: l/s 945

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 830

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti