

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

28 agosto 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.515	Prelievo l/s	4.721	95,62%
	Invaso mc	115.330.000	Invaso ¹ mc	117.639.019	98,04%
FORTORE	Prodotto l/s	1.675	Prodotto l/s	1.873	
	Invaso mc	72.214.000	Invaso ¹ mc	81.861.109	88,22%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.296	Prodotto l/s	3.309	
	Invaso mc	166.732.000	Invaso ¹ mc	209.381.094	79,63%
SINNI	Prodotto l/s	3.302	Prodotto l/s	3.721	
	Invaso mc	42.060.000	Invaso ¹ mc	37.164.535	113,17%
LOCONE	Prodotto l/s	644	Prodotto l/s	1.069	
	Invaso mc	12.676.435	Invaso ² mc	25.017.088	50,67%
CONZA	Prodotto l/s	795	Prodotto ⁴ l/s	624	
	Prelievo ³ l/s	2.255	Prelievo l/s	2.536	88,94%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.482	l/s	17.853	92,32%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3719

Utilizzato Sele: l/s 3409

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 2128

Utilizzato Calore: l/s 1106

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 822

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti