

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

9 ottobre 2022

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2022 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.305 | Prelievo l/s | 4.313 | 99,81% |
| | Invaso mc | 98.609.000 | Invaso ¹ mc | 88.869.568 | 110,96% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.477 | Prodotto l/s | 1.618 | |
| | Invaso mc | 63.238.000 | Invaso ¹ mc | 56.323.942 | 112,28% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 3.527 | Prodotto l/s | 3.187 | |
| | Invaso mc | 134.900.000 | Invaso ¹ mc | 158.301.932 | 85,22% |
| SINNI | Prodotto l/s | 3.196 | Prodotto l/s | 3.395 | |
| | Invaso mc | 39.276.000 | Invaso ¹ mc | 32.846.593 | 119,57% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 1.027 | Prodotto l/s | 1.070 | |
| | Invaso mc | 10.983.520 | Invaso ² mc | 14.402.808 | 76,26% |
| CONZA | Prodotto l/s | 0 | Prodotto ⁴ l/s | 530 | |
| | Prelievo ³ l/s | 2.342 | Prelievo l/s | 2.334 | 100,35% |
| POZZI | | | | | |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.874 | l/s | 16.447 | 96,52% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3572

Utilizzato Sele: l/s 3282

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 2065

Utilizzato Calore: l/s 1023

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 842

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti