

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

19 ottobre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.229	Prelievo l/s	4.313	98,06%
FORTORE	Invaso mc	96.346.000	Invaso ¹ mc	88.869.568	108,41%
	Prodotto l/s	1.383	Prodotto l/s	1.618	
PERTUSILLO	Invaso mc	64.174.000	Invaso ¹ mc	56.323.942	113,94%
	Prodotto l/s	3.603	Prodotto l/s	3.187	
SINNI	Invaso mc	130.500.000	Invaso ¹ mc	158.301.932	82,44%
	Prodotto l/s	3.340	Prodotto l/s	3.395	
LOCONE	Invaso mc	38.665.000	Invaso ¹ mc	32.846.593	117,71%
	Prodotto l/s	1.031	Prodotto l/s	1.070	
CONZA	Invaso mc	12.087.595	Invaso ² mc	14.402.808	83,93%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	530	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.148	Prelievo l/s	2.334	92,03%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.734	l/s	16.447	95,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3538

Utilizzato Sele: l/s 3248

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 2011

Utilizzato Calore: l/s 981

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 830

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti