

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

20 ottobre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.222	Prelievo l/s	4.313	97,90%
FORTORE	Invaso mc	95.953.000	Invaso ¹ mc	88.869.568	107,97%
	Prodotto l/s	1.368	Prodotto l/s	1.618	
PERTUSILLO	Invaso mc	63.810.000	Invaso ¹ mc	56.323.942	113,29%
	Prodotto l/s	3.520	Prodotto l/s	3.187	
SINNI	Invaso mc	130.000.000	Invaso ¹ mc	158.301.932	82,12%
	Prodotto l/s	3.398	Prodotto l/s	3.395	
LOCONE	Invaso mc	38.563.000	Invaso ¹ mc	32.846.593	117,40%
	Prodotto l/s	980	Prodotto l/s	1.070	
CONZA	Invaso mc	12.161.200	Invaso ² mc	14.402.808	84,44%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	530	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.148	Prelievo l/s	2.334	92,03%
TOTALE PRELIEVO	I/s	15.636	I/s	16.447	95,07%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: I/s 3535
Tributo Calore: I/s 2004
Altri usi Calore: I/s 827

Utilizzato Sele: I/s 3245
Utilizzato Calore: I/s 977

Rilascio amb: I/s 290
Rilascio amb: I/s 200

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti