

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

1 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.877	Prelievo l/s	4.026	96,28%
FORTORE	Invaso mc	90.543.000	Invaso ¹ mc	88.973.967	101,76%
	Prodotto l/s	1.507	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	60.364.000	Invaso ¹ mc	57.655.897	104,70%
	Prodotto l/s	3.525	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	122.352.000	Invaso ¹ mc	149.825.620	81,66%
	Prodotto l/s	3.569	Prodotto l/s	3.509	
LOCONE	Invaso mc	37.375.000	Invaso ¹ mc	31.696.003	117,92%
	Prodotto l/s	930	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	12.234.805	Invaso ² mc	14.869.400	82,28%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	521	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.148	Prelievo l/s	2.362	90,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.555	l/s	16.319	95,32%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3485

Utilizzato Sele: l/s 2965

Rilascio amb: l/s 520

Tributo Calore: l/s 1931

Utilizzato Calore: l/s 912

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 819

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti