

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

4 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.880	Prelievo l/s	4.026	96,36%
FORTORE	Invaso mc	89.166.000	Invaso ¹ mc	88.973.967	100,22%
	Prodotto l/s	1.563	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	59.682.000	Invaso ¹ mc	57.655.897	103,51%
	Prodotto l/s	3.565	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	120.720.000	Invaso ¹ mc	149.825.620	80,57%
	Prodotto l/s	3.608	Prodotto l/s	3.509	
LOCONE	Invaso mc	37.239.000	Invaso ¹ mc	31.696.003	117,49%
	Prodotto l/s	943	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	12.259.340	Invaso ² mc	14.869.400	82,45%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	521	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.148	Prelievo l/s	2.362	90,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.707	l/s	16.319	96,25%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3519

Utilizzato Sele: l/s 3012

Rilascio amb: l/s 507*

Tributo Calore: l/s 1925

Utilizzato Calore: l/s 868

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 857

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 207

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti