

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

11 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.343	Prelievo l/s	4.026	107,86%
FORTORE	Invaso mc	92.609.000	Invaso ¹ mc	88.973.967	104,09%
	Prodotto l/s	1.263	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	60.773.000	Invaso ¹ mc	57.655.897	105,41%
	Prodotto l/s	3.349	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	118.254.000	Invaso ¹ mc	149.825.620	78,93%
	Prodotto l/s	3.542	Prodotto l/s	3.509	
LOCONE	Invaso mc	37.680.000	Invaso ¹ mc	31.696.003	118,88%
	Prodotto l/s	945	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	20.454.030	Invaso ² mc	14.869.400	137,56%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	521	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.148	Prelievo l/s	2.362	90,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.590	l/s	16.319	95,54%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3469

Utilizzato Sele: l/s 3112

Rilascio amb: l/s 357

Tributo Calore: l/s 2257

Utilizzato Calore: l/s 1231

Rilascio amb: l/s 145

Altri usi Calore: l/s 881

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 207

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti