

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

16 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.096	Prelievo l/s	4.026	76,90%
FORTORE	Invaso mc	92.018.000	Invaso ¹ mc	88.973.967	103,42%
	Prodotto l/s	1.396	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	60.091.000	Invaso ¹ mc	57.655.897	104,22%
	Prodotto l/s	3.316	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	116.798.000	Invaso ¹ mc	149.825.620	77,96%
	Prodotto l/s	3.352	Prodotto l/s	3.509	
LOCONE	Invaso mc	38.054.000	Invaso ¹ mc	31.696.003	120,06%
	Prodotto l/s	1.529	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	21.295.268	Invaso ² mc	14.869.400	143,22%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	521	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.362	78,48%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.544	l/s	16.319	89,12%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3499

Utilizzato Sele: l/s 2004

Rilascio amb: l/s 1495*

Tributo Calore: l/s 2232

Utilizzato Calore: l/s 1092

Rilascio amb: l/s 144

Altri usi Calore: l/s 996

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 207

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti