

**Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

18 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.867	Prelievo l/s	4.026	96,04%
FORTORE	Invaso mc	91.330.000	Invaso ¹ mc	88.973.967	102,65%
	Prodotto l/s	1.415	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	62.909.000	Invaso ¹ mc	57.655.897	109,11%
	Prodotto l/s	3.238	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	121.200.000	Invaso ¹ mc	149.825.620	80,89%
	Prodotto l/s	3.297	Prodotto l/s	3.509	
LOCONE	Invaso mc	38.156.000	Invaso ¹ mc	31.696.003	120,38%
	Prodotto l/s	1.320	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	21.904.628	Invaso ² mc	14.869.400	147,31%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	521	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.362	78,48%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.991	l/s	16.319	91,86%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3499

Utilizzato Sele: l/s 2714

Rilascio amb: l/s 785*

Tributo Calore: l/s 2237

Utilizzato Calore: l/s 1153

Rilascio amb: l/s 145

Altri usi Calore: l/s 939

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 207

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti