

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

25 ottobre 2022

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2022 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 2.899 | Prelievo l/s | 4.313 | 67,22% |
| | Invaso mc | 93.887.000 | Invaso ¹ mc | 88.869.568 | 105,65% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.529 | Prodotto l/s | 1.618 | |
| | Invaso mc | 62.409.000 | Invaso ¹ mc | 56.323.942 | 110,80% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 3.483 | Prodotto l/s | 3.187 | |
| | Invaso mc | 126.960.000 | Invaso ¹ mc | 158.301.932 | 80,20% |
| SINNI | Prodotto l/s | 3.547 | Prodotto l/s | 3.395 | |
| | Invaso mc | 38.054.000 | Invaso ¹ mc | 32.846.593 | 115,85% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 1.524 | Prodotto l/s | 1.070 | |
| | Invaso mc | 12.185.735 | Invaso ² mc | 14.402.808 | 84,61% |
| CONZA | Prodotto l/s | 0 | Prodotto ⁴ l/s | 530 | |
| | Prelievo ³ l/s | 2.148 | Prelievo l/s | 2.334 | 92,03% |
| POZZI | | | | | |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.130 | l/s | 16.447 | 91,99% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3599

Utilizzato Sele: l/s 2022

Rilascio amb: l/s 1577

Tributo Calore: l/s 1985

Utilizzato Calore: l/s 877

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 908

Firmato

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti