

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

1 dicembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.059	Prelievo l/s	4.160	73,53%
	Invaso mc	118.281.000	Invaso ¹ mc	110.823.471	106,73%
FORTORE	Prodotto l/s	1.517	Prodotto l/s	1.603	
	Invaso mc	78.278.000	Invaso ¹ mc	70.259.419	111,41%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.307	Prodotto l/s	3.242	
	Invaso mc	172.192.000	Invaso ¹ mc	171.466.464	100,42%
SINNI	Prodotto l/s	3.355	Prodotto l/s	3.433	
	Invaso mc	40.396.000	Invaso ¹ mc	33.056.274	122,20%
LOCONE	Prodotto l/s	1.528	Prodotto l/s	1.039	
	Invaso mc	36.544.922	Invaso ² mc	22.018.782	165,97%
CONZA	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	634	
	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.296	80,75%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.619	l/s	16.406	89,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3429

Utilizzato Sele: l/s 1847

Rilascio amb: l/s 1582*

Tributo Calore: l/s 2988

Utilizzato Calore: l/s 1212

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1576

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 207

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti