

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

9 dicembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.915	Prelievo l/s	4.160	118,15%
	Invaso mc	120.936.000	Invaso ¹ mc	110.823.471	109,12%
FORTORE	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.603	
	Invaso mc	73.350.000	Invaso ¹ mc	70.259.419	104,40%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.003	Prodotto l/s	3.242	
	Invaso mc	185.934.000	Invaso ¹ mc	171.466.464	108,44%
SINNI	Prodotto l/s	3.119	Prodotto l/s	3.433	
	Invaso mc	41.245.000	Invaso ¹ mc	33.056.274	124,77%
LOCONE	Prodotto l/s	631	Prodotto l/s	1.039	
	Invaso mc	37.397.623	Invaso ² mc	22.018.782	169,84%
CONZA	Prodotto l/s	454	Prodotto ⁴ l/s	634	
	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.296	80,75%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.456	l/s	16.406	94,21%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3270

Utilizzato Sele: l/s 3031

Rilascio amb: l/s 239*

Tributo Calore: l/s 2995

Utilizzato Calore: l/s 1884

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 911

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 139

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti