

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

11 dicembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.919	Prelievo l/s	4.160	118,26%
	Invaso mc	121.822.000	Invaso ¹ mc	110.823.471	109,92%
FORTORE	Prodotto l/s	1.480	Prodotto l/s	1.603	
	Invaso mc	72.000.000	Invaso ¹ mc	70.259.419	102,48%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	2.779	Prodotto l/s	3.242	
	Invaso mc	190.836.000	Invaso ¹ mc	171.466.464	111,30%
SINNI	Prodotto l/s	3.033	Prodotto l/s	3.433	
	Invaso mc	41.517.000	Invaso ¹ mc	33.056.274	125,59%
LOCONE	Prodotto l/s	565	Prodotto l/s	1.039	
	Invaso mc	37.173.228	Invaso ² mc	22.018.782	168,83%
CONZA	Prodotto l/s	488	Prodotto ⁴ l/s	634	
	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.296	80,75%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.117	l/s	16.406	92,14%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3281

Utilizzato Sele: l/s 3042

Rilascio amb: l/s 239*

Tributo Calore: l/s 2985

Utilizzato Calore: l/s 1877

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 908

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 139

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti