

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

12 dicembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.894	Prelievo l/s	4.160	117,65%
	Invaso mc	122.313.000	Invaso ¹ mc	110.823.471	110,37%
FORTORE	Prodotto l/s	1.484	Prodotto l/s	1.603	
	Invaso mc	71.786.000	Invaso ¹ mc	70.259.419	102,17%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.122	Prodotto l/s	3.242	
	Invaso mc	194.612.000	Invaso ¹ mc	171.466.464	113,50%
SINNI	Prodotto l/s	2.781	Prodotto l/s	3.433	
	Invaso mc	41.585.000	Invaso ¹ mc	33.056.274	125,80%
LOCONE	Prodotto l/s	570	Prodotto l/s	1.039	
	Invaso mc	37.128.349	Invaso ² mc	22.018.782	168,62%
CONZA	Prodotto l/s	678	Prodotto ⁴ l/s	634	
	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.296	80,75%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.382	l/s	16.406	93,75%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3282

Utilizzato Sele: l/s 3043

Rilascio amb: l/s 239*

Tributo Calore: l/s 2963

Utilizzato Calore: l/s 1851

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 912

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 139

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti