

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

20 dicembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.916	Prelievo l/s	4.160	118,20%
	Invaso mc	136.557.000	Invaso ¹ mc	110.823.471	123,22%
FORTORE	Prodotto l/s	1.445	Prodotto l/s	1.603	
	Invaso mc	72.714.000	Invaso ¹ mc	70.259.419	103,49%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.190	Prodotto l/s	3.242	
	Invaso mc	217.112.000	Invaso ¹ mc	171.466.464	126,62%
SINNI	Prodotto l/s	2.415	Prodotto l/s	3.433	
	Invaso mc	42.739.000	Invaso ¹ mc	33.056.274	129,29%
LOCONE	Prodotto l/s	567	Prodotto l/s	1.039	
	Invaso mc	39.282.541	Invaso ² mc	22.018.782	178,40%
CONZA	Prodotto l/s	844	Prodotto ⁴ l/s	634	
	Prelievo ³ l/s	1.927	Prelievo l/s	2.296	83,93%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.304	l/s	16.406	93,28%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3280

Utilizzato Sele: l/s 3041

Rilascio amb: l/s 239*

Tributo Calore: l/s 3029

Utilizzato Calore: l/s 1875

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 954

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 139

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti