

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

22 novembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.299	Prelievo l/s	4.026	106,78%
FORTORE	Invaso mc	93.199.000	Invaso ¹ mc	88.973.967	104,75%
	Prodotto l/s	1.411	Prodotto l/s	1.598	
PERTUSILLO	Invaso mc	67.318.000	Invaso ¹ mc	57.655.897	116,76%
	Prodotto l/s	3.283	Prodotto l/s	3.253	
SINNI	Invaso mc	130.400.000	Invaso ¹ mc	149.825.620	87,03%
	Prodotto l/s	3.190	Prodotto l/s	3.509	
LOCONE	Invaso mc	38.767.000	Invaso ¹ mc	31.696.003	122,31%
	Prodotto l/s	948	Prodotto l/s	1.049	
CONZA	Invaso mc	26.352.956	Invaso ² mc	14.869.400	177,23%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	521	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.854	Prelievo l/s	2.362	78,48%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.984	l/s	16.319	91,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3473

Utilizzato Sele: l/s 3059

Rilascio amb: l/s 414*

Tributo Calore: l/s 2339

Utilizzato Calore: l/s 1240

Rilascio amb: l/s 143

Altri usi Calore: l/s 956

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 207

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti