

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Gennaio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.843	Prelievo l/s	4.562	106,15%
FORTORE	Invaso mc	143.074.000	Invaso ¹ mc	130.588.787	109,56%
	Prodotto l/s	1.519	Prodotto l/s	1.610	
PERTUSILLO	Invaso mc	68.591.000	Invaso ¹ mc	77.007.945	89,07%
	Prodotto l/s	3.261	Prodotto l/s	3.174	
SINNI	Invaso mc	230.881.000	Invaso ¹ mc	198.059.735	116,57%
	Prodotto l/s	2.373	Prodotto l/s	3.417	
LOCONE	Invaso mc	46.100.000	Invaso ¹ mc	35.284.677	130,65%
	Prodotto l/s	569	Prodotto l/s	1.033	
CONZA	Invaso mc	36.589.801	Invaso ² mc	31.298.599	116,91%
	Prodotto l/s	843	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.927	Prelievo l/s	2.446	78,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.335	l/s	16.842	91,06%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3347

Utilizzato Sele: l/s 3098

Rilascio amb: l/s 249*

Tributo Calore: l/s 2883

Utilizzato Calore: l/s 1745

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 938

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 149

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti