

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Gennaio 2023

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2023 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.870 | Prelievo l/s | 4.562 | 106,76% |
| | Invaso mc | 145.280.000 | Invaso ¹ mc | 130.588.787 | 111,25% |
| FORTORE | Prodotto l/s | 1.393 | Prodotto l/s | 1.610 | |
| | Invaso mc | 70.714.000 | Invaso ¹ mc | 77.007.945 | 91,83% |
| PERTUSILLO | Prodotto l/s | 3.357 | Prodotto l/s | 3.174 | |
| | Invaso mc | 237.104.000 | Invaso ¹ mc | 198.059.735 | 119,71% |
| SINNI | Prodotto l/s | 2.384 | Prodotto l/s | 3.417 | |
| | Invaso mc | 45.979.000 | Invaso ¹ mc | 35.284.677 | 130,31% |
| LOCONE | Prodotto l/s | 566 | Prodotto l/s | 1.033 | |
| | Invaso mc | 36.141.011 | Invaso ² mc | 31.298.599 | 115,47% |
| CONZA | Prodotto l/s | 845 | Prodotto ⁴ l/s | 600 | |
| | Prelievo ³ l/s | 1.651 | Prelievo l/s | 2.446 | 67,49% |
| POZZI | | | | | |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.067 | l/s | 16.842 | 89,46% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3366

Utilizzato Sele: l/s 3117

Rilascio amb: l/s 249*

Tributo Calore: l/s 2883

Utilizzato Calore: l/s 1753

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 930

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 149

Firmato
Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti