

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Gennaio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.929	Prelievo l/s	4.562	108,04%
	Invaso mc	180.215.000	Invaso ¹ mc	130.588.787	138,00%
FORTORE	Prodotto l/s	1.585	Prodotto l/s	1.610	
	Invaso mc	110.286.000	Invaso ¹ mc	77.007.945	143,21%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.498	Prodotto l/s	3.174	
	Invaso mc	303.834.000	Invaso ¹ mc	198.059.735	153,41%
SINNI	Prodotto l/s	2.183	Prodotto l/s	3.417	
	Invaso mc	46.221.000	Invaso ¹ mc	35.284.677	130,99%
LOCONE	Prodotto l/s	567	Prodotto l/s	1.033	
	Invaso mc	42.513.829	Invaso ² mc	31.298.599	135,83%
CONZA	Prodotto l/s	504	Prodotto ⁴ l/s	600	
	Prelievo ³ l/s	1.651	Prelievo l/s	2.446	67,49%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.917	l/s	16.842	88,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3478

Utilizzato Sele: l/s 3229

Rilascio amb: l/s 249*

Tributo Calore: l/s 4391

Utilizzato Calore: l/s 1700

Rilascio amb: l/s 1431

Altri usi Calore: l/s 1260

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 149

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti