

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

27 dicembre 2022

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2022		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2012-2021		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.924	Prelievo l/s	4.160	118,37%
FORTORE	Invaso mc	138.563.000	Invaso <sup>1</sup> mc	110.823.471	125,03%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.603	
PERTUSILLO	Invaso mc	71.357.000	Invaso <sup>1</sup> mc	70.259.419	101,56%
	Prodotto l/s	3.256	Prodotto l/s	3.242	
SINNI	Invaso mc	222.889.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.466.464	129,99%
	Prodotto l/s	2.403	Prodotto l/s	3.433	
LOCONE	Invaso mc	43.724.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.056.274	132,27%
	Prodotto l/s	567	Prodotto l/s	1.039	
CONZA	Invaso mc	38.564.477	Invaso <sup>2</sup> mc	22.018.782	175,14%
	Prodotto l/s	838	Prodotto <sup>4</sup> l/s	634	
POZZI	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.927	Prelievo l/s	2.296	83,93%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.396</b>	<b>l/s</b>	<b>16.406</b>	<b>93,84%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2012-2021

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2021

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2021

Tributo Sele: l/s 3300

Utilizzato Sele: l/s 3061

Rilascio amb: l/s 239\*

Tributo Calore: l/s 3020

Utilizzato Calore: l/s 1863

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 957

\*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 139

Firmato  
Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti