

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Febbraio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.977	Prelievo l/s	4.803	103,62%
FORTORE	Invaso mc	213.246.000	Invaso ¹ mc	163.943.759	130,07%
	Prodotto l/s	1.655	Prodotto l/s	1.618	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.944.000	Invaso ¹ mc	93.476.355	100,50%
	Prodotto l/s	3.645	Prodotto l/s	3.054	
SINNI	Invaso mc	277.276.000	Invaso ¹ mc	235.909.524	117,53%
	Prodotto l/s	2.924	Prodotto l/s	3.364	
LOCONE	Invaso mc	47.633.000	Invaso ¹ mc	38.875.841	122,53%
	Prodotto l/s	1.168	Prodotto l/s	1.023	
CONZA	Invaso mc	35.310.548	Invaso ² mc	37.481.685	94,21%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	530	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.651	Prelievo l/s	2.495	66,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.020	l/s	16.887	94,86%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3678

Utilizzato Sele: l/s 3297

Rilascio amb: l/s 381*

Tributo Calore: l/s 4717

Utilizzato Calore: l/s 1680

Rilascio amb: l/s 1711

Altri usi Calore: l/s 1326

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 134

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti