

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Febbraio 2023

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2023		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2013-2022		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.905	Prelievo l/s	4.803	102,13%
FORTORE	Invaso mc	210.295.000	Invaso ¹ mc	163.943.759	128,27%
	Prodotto l/s	1.742	Prodotto l/s	1.618	
PERTUSILLO	Invaso mc	86.500.000	Invaso ¹ mc	93.476.355	92,54%
	Prodotto l/s	751	Prodotto l/s	3.054	
SINNI	Invaso mc	275.358.000	Invaso ¹ mc	235.909.524	116,72%
	Prodotto l/s	4.813	Prodotto l/s	3.364	
LOCONE	Invaso mc	46.907.000	Invaso ¹ mc	38.875.841	120,66%
	Prodotto l/s	1.227	Prodotto l/s	1.023	
CONZA	Invaso mc	35.341.016	Invaso ² mc	37.481.685	94,29%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	530	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.485	Prelievo l/s	2.495	99,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.924	l/s	16.887	94,30%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2022

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2022

Tributo Sele: l/s 3874

Utilizzato Sele: l/s 3497

Rilascio amb: l/s 377*

Tributo Calore: l/s 4253

Utilizzato Calore: l/s 1408

Rilascio amb: l/s 1840**

Altri usi Calore: l/s 1005

*Rilascio amb. Alveo Sele: l/s 134

**Rilascio amb. Alveo Calore: l/s 1253

Firmato
 Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti